



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-н, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДЦПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

с. Михайловское ул. Гоголя, 6, т. 8(38570)22754, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 214/1/183**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Михайловская общеобразовательная школа-интернат», ИНН 2258002790, ОГРН 1022202317081*

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кудундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Базенко В.В. № 214 от 17 июня 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 23.06.21 с 10 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин. общей продолжительностью 1 рабочего дня / 3 рабочих часов, Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кудундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Купоносов Владимир Сергеевич проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Михайловская общеобразовательная школа-интернат» по адресу: Алтайский край, Михайловский р-н, с. Михайловское, ул. Гагарина 28

совместно с: *Врио директора Барановой Юлией Владимировной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты по адресу: Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Гагарина 28 отсутствует система пожарной сигнализации (подвал, гаражи, помещение склада)	ст. 54 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.2.2. Таблицы 1 Приказа МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (СП 486.1311500.2020)	01.04.2022	
2	Объект защиты по адресу: Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Гагарина 28 не оборудован системой оповещения и управления	ст. 54 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 Таблицы 2 Приказа МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Система	01.04.2022	



	эвакуацией людей при пожаре 1-го типа (подвал, гаражи, помещенне склада)	оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности" (СП 3.13130.2009)		
--	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое,  
Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского,  
Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов  
по пожарному надзору Купонов Владимир Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«23» июня 2021г.

Предписание для исполнения получил:

*Гриш*  
(подпись)

«23» июня 2021г.

Врио директора Баранова Юлия Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.